



ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/ση: Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου
Τ.Κ. 581 00

Πληροφορίες: Ζωή Ιωαννίδου

Τηλέφωνο: 23823 50810

FAX: 238 20 29033

Αριθ. Πρωτ. 72473

Προς

**ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ
ΤΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
(Ως πίνακας αποδεκτών)**

**Θέμα: Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για επιλογή
Αναδόχου του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ»**

**ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»**

Σχετικά:

- 1. Το με αριθ.πρωτ.69995/09-11-2012 απαντητικό έγγραφο στο ΕΤΕΡ Α.Ε.**

Απαντώντας στο με αριθ. Πρωτ. 69995/30-10-2012 έγγραφο

1. Ερώτηση

Στην υπ' αρ. 5486/15-7-2011 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, παρ. 5.8, σελ. 12, αναφέρεται για την λειτουργία του αερισμού ότι:«..... Να υπάρχει διάταξη ικανής ανάμιξης για τις χρονικές περιόδους που δεν αερίζονται το λύματα, ώστε να διατηρείται το μίγμα λυμάτων βιομάζας σε αιώρηση.....».

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τροφοδοσία της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας γίνεται από τις αντλίες εξισορρόπησης επί 24ωρου βάσεως, καθώς λειτουργούν μέσω inverter, προκύπτει ότι θα υπάρχει συνεχής τροφοδοσία της βιολογικής βαθμίδας και συνεπώς συνεχής λειτουργία των συστημάτων αερισμού και, άρα, συνεχής ανάδευση των δεξαμενών αερισμού.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν στην περίπτωση αυτή μπορεί να παραλειφθεί η απαίτηση τοποθέτησης ιδιαίτερων διατάξεων ανάδευσης για τις δεξαμενές αερισμού της βιολογικής βαθμίδας.

1. Απάντηση

Ο τρόπος ικανής ανάμιξης του ανάμικτου υγρού στις δεξαμενές αερισμού για κάθε χρονική περίοδο επαφίεται στην κρίση των διαγωνιζομένων, η δε τεκμηρίωση αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης.