

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**



ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Γιαννιτσά 28 -11-2013

Αριθ. Πρωτ. 76134

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/ση: Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου
Τ.Κ. 581 00

Πληροφορίες: Ζωή Ιωαννίδου

Τηλέφωνο: 23823 50810

FAX: 238 20 29033

Προς

ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ

**ΚΟΙΝ. (ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ)**

Απαντώντας στο με αριθμ. πρωτ. 72568/08-11-2013 έγγραφο σας

1. Ερώτηση

Στο άρθρο 11.4 της διακήρυξης του έργου αναφέρεται ότι «το αντικείμενο του έργου αφορά σε ... πέντε συστήματα βιολογικής βαθμίδας..»

Στο τεύχος Δ6, μέρος 2 «Τεχνική Περιγραφή έργων ΕΕΛ», παράγραφο 8.4 αναφέρει «Θα αποτελείται από τουλάχιστον τρεις (3) προκατασκευασμένες, συμπαγείς (compact) μονάδες βιολογικής επεξεργασίας..»

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ποιο από τα δυο ισχύει.

Απάντηση

Τουλάχιστον τρεις (3) προκατασκευασμένες (compact) μονάδες.

2. Ερώτηση

Στον Κανονισμό Μελετών, Μέρος Α «Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς», Κεφάλαιο 2 αναφέρει στα περιεχόμενα του Κεφαλαίου 1 της Τεχνικής Προσφοράς «Πίνακας εγγυήσεων εκροών, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι του παρόντος».

Καθώς δεν υπάρχει Παράρτημα Ι παρακαλούμε προσδιορίσετε τον Πίνακα εγγυήσεων εκροών που πρέπει να συμπεριληφθεί στην τεχνική προσφορά των Διαγωνιζομένων.

Απάντηση

Ο σχετικός πίνακας εκροών του Τεύχους Δ6 – Μέρος 2 – Κεφ. 6.2.

3. Ερώτηση

Σχετικά με το συγκρότημα προεπεξεργασίας λυμάτων αναφέρεται ότι ο βοηθητικός εξοπλισμός του συγκροτήματος (φυσητήρας εξαμμωσης) καθώς και ο ηλεκτρολογικός πίνακας θα εγκατασταθούν εντός του οικίσκου. Είναι αποδεκτή η ενσωμάτωση του βοηθητικού εξοπλισμού και του ηλ. Πίνακα στην compact μονάδα;

Απάντηση

Είναι αποδεκτή και αξιολογείται.

4. Ερώτηση

Σχετικά με τις compact μονάδες βιολογικής επεξεργασίας, αναφέρεται «ηλεκτρολογικός πίνακας αυτοματισμού (εξωτερικός)».

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν είναι αποδεκτή η προσφορά ενός πίνακα που θα ελέγχει και τις 3 (η περισσότερες) compact μονάδες βιολογικής επεξεργασίας. Αν όχι μπορεί ο πίνακας κάθε compact μονάδας να ενσωματωθεί στο μηχανοστάσιο κάθε μονάδας;

Απάντηση

Κάθε τεχνική πρόταση για το σύστημα αυτοματισμού είναι αποδεκτή και αξιολογείται. Η ύπαρξη κεντρικού συστήματος θεωρείται ως βέλτιστη λύση.

Ερώτηση

Τέλος, αιτούμαστε την χορήγηση του τοπογραφικού διαγράμματος του γηπέδου εγκατάστασης του έργου του θέματος ψηφιακά σε μορφή dwg, την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων καθώς και την γεωτεχνική μελέτη του έργου.

Απάντηση

Τα τοπογραφικά διαγράμματα έχουν αναρτηθεί στο site του Δήμου Πέλλας.

Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και η γεωτεχνική έκθεση είναι διαθέσιμα από την υπηρεσία.

**Η Διευθύντρια
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου**

**Σαντίνι Αδαμίδου Λουτσία
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.**